

НАРЕДБА № 3 от 20.02.1995 г. за проектиране на системи за газоснабдяване в населените места и газови инсталации в сгради, работещи с природен газ

Издадена от министъра на териториалното развитие и строителството, обн., ДВ, бр. 24 от 14.03.1995 г., отм., бр. 107 от 7.12.2004 г., в сила от 7.12.2004 г. кн. 4/95 г., стр. 216 г. 9, р. 4, № 445

Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат техническите изисквания и отношенията между участниците при проектирането на:

1. системите за газоснабдяване в населените места, работещи с природен газ и предназначени за жилищни, административни и обществено-обслужващи сгради, с налягане до 1,2 МРа включително, наричани по-нататък за краткост "системи за газоснабдяване";

2. газовите инсталации в жилищни, административни и обществено-обслужващи сгради, включени в системите за газоснабдяване, с налягане до 0,005 МРа включително, наричани по-нататък за краткост "газови инсталации".

(2) Наредбата не се отнася за разпределителните газопроводи и съоръженията към тях на територията на промишлените и селскостопанските предприятия.

Чл. 2. (1) Проектите осигуряват достатъчна степен на надеждност и безопасна експлоатация на системите за газоснабдяване и газовите инсталации чрез съответствието им със:

1. техническите изисквания на нормите за проектиране, дадени в приложението, които са неразделна част от наредбата и са отпечатани във ведомственото издание на Министерството на териториалното развитие и строителството (МТРС);

2. Наредба № 2 за противопожарните строително-технически норми (обн., ДВ, бр. 58 от 1987 г.; изм. и доп., бр. 33 от 1994 г., публикувана заедно с Противопожарните строително-технически норми и техните изменения в официално издание на Министерството на вътрешните работи и Министерството на териториалното развитие и строителството чрез Българската строителна камара, 1994 г.) и нормативните актове, поставящи изисквания към газоснабдителните системи и инсталации – за неуредените в нормите по т. 1 въпроси.

(2) Проектите се изработват от лица, притежаващи разрешение от ведомствения технически надзор на експлоатационното предприятие на системата за газоснабдяване съгласно глава трета на Правилника за технически надзор върху съоръженията с повишена опасност (ДВ, бр. 72 от 1983 г.).

Чл. 3. (1) Газови инсталации могат да се проектират във високи жилищни и обществени сгради от I група и в другите жилищни и обществени сгради от I, II и III степен на пожароустойчивост съгласно Наредба № 2 за противопожарните строително-технически норми.

(2) Допуска се проектиране на газови инсталации в сгради от IV степен на пожароустойчивост при условие, че с проекта се предвидят допълнителни мерки за сигурност.

Чл. 4. (1) Проектите на системи за газоснабдяване и газови инсталации се одобряват от органите на общините, на чиято територия се извършват строежите, след съгласие (писмено заверяване) от ведомствения технически надзор на експлоатационното предприятие на системата за газоснабдяване.

(2) В случаите, когато проектите по ал. 1 се изработват от експлоатационното предприятие на системата за газоснабдяване, същото поема отговорността на проектанта за тяхната законосъобразност, включително за съответствието им с действащата техническа нормативна уредба.

Чл. 5. В проектите се посочват стандартизационните документи или техническите спецификации, на които трябва да отговарят материалите и изделията (газопроводи, съоръжения, уреди, прибори, арматура и други елементи), осигуряващи надеждността и безопасната експлоатация на системите за газоснабдяване и на газовите инсталации.

Чл. 6. Изменения в проектите на системи за газоснабдяване и газовите инсталации в процеса на изпълнението на строежите се допускат при условията и по реда на чл. 5 на Наредбата за контрол и приемане на системите за газоснабдяване в населените места и газовите инсталации в сгради, работещи с природен газ.

§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 201, ал. 1 ЗТСУ и във връзка с чл. 3, т. 9 от Основните функции на Комитета по енергетика, определени с чл. 1, ал. 1 на Постановление № 12 от 1993 г. на Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 54 от 1993 г.; доп., бр. 99 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 15 и 28 от 1994 г.).

§ 2. (1) Наредбата се прилага за обекти, които започват да се проектират три месеца след обнародването ѝ в "Държавен вестник".

(2) Проекти, за които няма издадено разрешение за строеж до три месеца след обнародването на наредбата в "Държавен вестник", се привеждат в съответствие с изискванията ѝ.

§ 3. Указания по прилагането на наредбата дава министърът на териториалното развитие и строителството съгласувано с председателя на Комитета по енергетика.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

към Наредба № 6 от 25 ноември 2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ (ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 7.12.2004 г.)

.....

§ 4. Наредбата се издава на основание чл. 200, ал. 2 ЗЕ и отменя:

1. Наредба № 3 от 1995 г. за проектиране на системи за газоснабдяване в населените места и газови инсталации в сгради, работещи с природен газ (ДВ, бр. 24 от 1995 г.);

.....